



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, 24.05.2018r.

IR.ZP.271.11.2018

Wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn: „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała**” wpłynęły następujące zapytania:

1. „(...)Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga posiadania przez zaoferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków raportów wydanych przez Laboratorium Notyfikowane zgodnie z normą N-0EN 12566-3+A2:2013 w zakresie: skuteczności oczyszczania, wytrzymałości, wodoszczelności oraz trwałości?
2. Prosimy o informację, czy Zamawiający w celu potwierdzenia wysokiej skuteczności oczyszczania wytrzymałości, wodoszczelności oraz trwałości będzie wymagał załączenia do oferty w/w raportów oraz Deklaracji właściwości użytkowych wystawionej przez producenta oczyszczalni.
3. W Opisie Technicznym w punkcie Charakterystyka Zastosowanej Technologii Zamawiający pisze: Oczyszczalnia oparta jest na pracy osadnika wstępnego oraz sekwencyjnego reaktora biologicznego (SBR) Technologia SBR, którą opisuje Zamawiający charakteryzuje się cyklicznym przebiegiem pracy oczyszczalni w których skład wchodzi 4 fazy:
 - faza napełniania
 - faza napowietrzania
 - faza sedymentacji
 - faza opróżniania.

Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący technologii SBR zaoferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków?

4. W opisie Technicznym w punkcie Charakterystyka Zastosowanej Technologii Zamawiający pisze:....Możliwość zamontowania oczyszczalni na dużej głębokości (do 1,2 m pod gruntem) w dużej mierze pozwala uniknąć konieczności stosowania drogich przepompowni do ścieków surowych.

Zgodnie z normą na którą powołuje się Zamawiający wymóg ten powinien być potwierdzony w raporcie z badań wystawionym przez laboratorium notyfikowane oraz w Deklaracji właściwości użytkowych wystawionej przez producenta oczyszczalni

Czy zamawiający podtrzymuje powyższy wymóg i będzie wymagał aby wysokość nasypu nad zbiornikiem wynosiła 1,2 m?”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że:



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Ad.1. Tak

Ad.2. Zamawiający będzie wymagał przedłożenia wymienionych w pytaniu dokumentów od Wykonawcy realizującego zamówienie w trakcie realizacji zadania.

Ad.3. Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania w tym zakresie, nie tylko SBR, ważne aby ścieki oczyszczone dopływały do drenażu cyklicznie.

Ad.4. Na obecnym etapie Zamawiający nie jest w stanie określić na jakiej głębokości znajdują się odpływy kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, w związku z czym głębokość posadowienia zbiorników może być różna.

Z poważaniem


Sławomir Wawrzyński

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. aa.