



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, 25.05.2018r.

IR.ZP.271.11.2018

Wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn: „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała**” wpłynęły następujące zapytania:

„(...)1. prosimy o weryfikację odpowiedzi na pytanie:

13. Czy Zamawiający uzna oczyszczalnie, które legitymują się raportem z badań na zgodność z normą 12566-3, w którym nie ma jakiegokolwiek informacji o usunięciu lub nieusunięciu osadu w trakcie badań?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał usuwania osadu w trakcie badań.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wyłącznie oczyszczalnie, które legitymują się raportem z badań, w którym jest jakakolwiek informacja o usunięciu lub nieusunięciu osadu w trakcie badań. Nadmieniamy, że jeśli w trakcie z badań nie było konieczności usunięcia osadu, to świadczy to o wyższości oczyszczalni ponieważ oznacza to, że oczyszczalnia wymaga rzadkiego usuwania osadu - jeśli badanie trwało 8 miesięcy, to oznacza, że usuwanie osadu z tej oczyszczalni będzie konieczne nie częściej niż raz na 8 miesięcy...

2. Co więcej prosimy o jednoznaczna informację czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportów z badań na zgodność z normą 12566-3? Z odpowiedzi na pytanie 14 wynika, że tak.

3. Prosimy o weryfikację odpowiedzi na pytanie:

17. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z treścią tablicy 2 normy 12566-3+A2 Zamawiający będzie wymagał raportu wytrzymałościowego dla modelu o największej objętości z rodziny oczyszczalni?

Jak wspomniano w pytaniu zgodnie z normą raport wytrzymałościowy dotyczy modelu o największej objętości z rodziny oczyszczalni. Zamawiający wymagając raportu wytrzymałościowego dla modeli montowanych w poszczególnych gospodarstwach stawia wymogi niezgodnie z zapisami normy 12566-3, gdyż wynika z tego, że producent miałby określać wytrzymałość wszystkich modeli z rodziny oczyszczalni.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z odpowiedziami na pytania 5-10 zapytania nr 3 Zamawiający będzie wymagał oczyszczalni, które zgodnie z raportem wytrzymałości konstrukcji 12566-3 i deklaracją właściwości użytkowych można montować na głębokości 0,9m pod pow. ziemi mierząc od podstawy wlotu oczyszczalni?

5. Z uwagi na rozbieżności, chcąc przygotować ofertę odpowiadającą potrzebom Zamawiającego prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że:

Ad.1. Odpowiedź na pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 12 i 13 udzielonej w ramach Zapytania nr 2.

Ad.2. Odpowiedź nr 14 na pytanie zadane w Zapytaniu nr 2 została błędnie udzielona. Prawidłowa odpowiedź: - Nie.

Ad.3. Odpowiedź na pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 17 udzielonej w ramach Zapytania nr 2.

Ad.4. Zamawiający dopuści taką oczyszczalnię jeżeli będzie ona odpowiednia dla warunków konkretnego gospodarstwa domowego.

Ad.5. W związku z zapytaniem Zamawiający nie dokonał żadnych zmian w SIWZ. Mając na uwadze powyższe nie zachodzi konieczność wydłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem


WÓJT
Sławomir Wawrzyński

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. aa.

Konto bankowe: BS w Starej Białej 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010

NIP 774-22-93-426 · REGON 000550568