



W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna, gm. Stara Biała – etap I**” wpłynęło następujące zapytanie:

„ (...)

Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ dla zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna, gm. Stara Biała – etap I”.

W pkt. 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje zakres robót do wykonania objęty niniejszym postępowaniem:

1. *Sieci kanalizacji sanitarnej:*
 - *grawitacyjnej DN 200 PP – 2 995,83 mb,*
 - *łocznej: DN 90 PE – 333,04 mb i DN 75 PE – 2,5 mb,*
2. *Przyłączy kanalizacyjnych:*
 - *DN 160 PP – 145 szt. o łącznej długości 1 191,61 mb.*
3. *Przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej:*
 - *DN 1 500 – 3 szt.,*
 - *DN 1 200 – 1 szt.*
4. *Studni na sieci kanalizacji sanitarnej:*
 - *Typowa DN 1200 – 85 szt.,*
 - *Typowa DN 1000 – 12 szt.,*
 - *Kaskadowa DN 1200 – 25 szt.,*
 - *Kaskadowa DN 1000 – 1 szt.,*
 - *Rozprężna DN 1000 – 2 szt.,*
 - *Rozprężna DN 600 – 2 szt.,*
 - *Rewizyjna DN 1200 – 8 szt.*

Jednocześnie w tym samym punkcie Zamawiający informuje, iż do wykonania jest cały kolektor „B”.

Przyjmując, że zgodnie z informacją od Zamawiającego, do wykonania jest cały kolektor „B”, po zapoznaniu się z dokumentacją budowlaną, z naszych obliczeń wynikają znacznie większe ilości kanału grawitacyjnego DN 200 PP, kanału łocznego oraz studni niż te podane przez Zamawiającego w SIWZ.

Zwracamy się do Zamawiającego o szczegółową informację które odcinki kolektora „B” oraz przyłączy zostały przyjęte do wykonania w ramach w/w zamówienia.”



ul. Andrzeja Kmicica 33, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 365-61-78, 24 365-61-79, e-mail: gk@gkstarabiala.pl, www.starabiala.pl

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, iż:

Zamawiający w odpowiedzi na wcześniejsze zapytanie z dnia 07.11.2018 r. informuje, iż w pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nastąpił błąd w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) pierwsza część pkt. 3 SIWZ oraz projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest budowa:

„ a) Sieci kanalizacji sanitarnej:

- grawitacyjnej DN 200 PP – 3 403,70 mb,
- tłocznej: DN 90 PE – 333,04 mb i DN 75 PE – 2,5 mb,

b) Przyłączy kanalizacyjnych:

- DN 160 PP – 144 szt. o łącznej długości 1 204,63 mb.

c) Przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej:

- DN 1 500 – 3 szt.,
- DN 1 200 – 1 szt.

d) Studni na sieci kanalizacji sanitarnej:

- Typowa DN 1200 – 84 szt.,
- Typowa DN 1000 – 13 szt.,
- Kaskadowa DN 1200 – 25 szt.,
- Rozprężna DN 1000 – 3 szt.,
- Rozprężna DN 600 – 3 szt.

Zakres prac będzie obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przyłączami, tj. cały kolektor B wraz ze studniami rozprężnymi SR 10 i SR 1 (przewód tłoczny od przepompowni P 11 do studni SR 12 wraz ze studniami rewizyjnymi od RWB1 do RWB6 został już wykonany – nie należy go uwzględniać w ofercie). Należy również wykonać przepompownię P12 wraz ze studniami SR 11, S 1 i przewodem grawitacyjnym oraz studnie SR 12 i S 2 wraz z przewodem grawitacyjnym.”

Jednocześnie informuję, iż w ofercie należy uwzględnić wszystkie przyłącza z kolektora „B”.

Jarosław Bzdowski

Prezes Zarządu Spółki

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Informatyk w/m (do udostępnienia na stronie www.bip.starabiala.pl)
3. a/a