



W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna, gm. Stara Biała – etap I**” wpłynęły następujące zapytania:

„ (...)

- 1. Czy zamawiający dopuści do stosowania rury z innych materiałów niż PP (polipropylen)?*
- 2. Czy rury z PP mają mieć ściankę litą oraz spełniać wymagania PN-EN 1852-1?*
- 3. Czy zamawiający będzie wymagał spełnienia dodatkowych parametrów wytrzymałościowych dla materiału PP takich jak moduł elastyczności (krótkotrwały lub długotrwały)?*
- 4. Czy rury z PP wg. PN-EN 1852-1 powinny być wykonane w typoszeregu SDR 26 – S 12,5 zatem posiadać grubości ścianek odpowiednio dla średnic DN 200 min. 7,7 mm a dla DN 160 min. 6,2 mm?*
- 5. Czy zamawiający będzie wymagał dodatkowych testów takich jak szczelność wg. EN 1277, odporności na ścieranie lub wytrzymałości na płukanie wysokociśnieniowe?*

W odpowiedzi na powyższe zapytania, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, iż:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne.

Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej:

- tej samej wytrzymałości,
- tej samej trwałości,
- o tym samym poziomie estetyki,
- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej,
- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,
- spełniać te same funkcje,
- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p. poż.,
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne.

Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego po stronie Wykonawcy i na



**Gospodarka Komunalna
„Stara Biała” sp. z o.o.**

ul. Andrzeja Kmicica 33, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 365-61-78, 24 365-61-79, e-mail: gk@gkstarabiala.pl, www.starabiala.pl

jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej z zachowaniem terminu umownego wykonania całości robót budowlanych objętych umową.

Ad. 2 i Ad. 4

Rury powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Ad. 3

Zamawiający nie będzie wymagał spełnienia dodatkowych parametrów wytrzymałościowych dla materiału PP.

Ad. 5

Zamawiający nie będzie wymagał dodatkowych testów.


Jarosław Bydzewski
Prezes Zarządu Spółki

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Informatyk w/m (do udostępnienia na stronie www.bip.starabiala.pl)
3. a/a