



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 06.02.2019 r.

IR.ZP.271.2.2019

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała**” wpłynęło następujące zapytanie:

„1. W Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w punkcie 3. Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający pisze:

”Zakres robót obejmuje budowę 12 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN EN 12566-3+A2:2013 i oznakowanych znakiem CE współpracujących z drenażem rozsączającym oraz 22 oczyszczalni z drenażem rozsączającym i studniami chłonnymi w nasypach ziemnych w tzw. kopcach, w których warstwa filtrująca znajduje się poziomie lub powyżej poziomu gruntu rodzimego.”

- czy Zamawiający podtrzymuje powyższy wymóg, że wszystkie oferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków mają być zgodne z normą PN EN 12566-3+A2:2013 i oznakowanych znakiem CE?

- czy Zamawiający w celu potwierdzenia wysokiej skuteczności oczyszczania będzie wymagał załączenia do oferty raportów z badań potwierdzających zgodność zaoferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków z normą PN EN 12566-3+A2:2013?

2. W Opisach Technicznych w punkcie 4.1. Informacje szczegółowe dotyczące: 4.1.1. Oczyszczalni Zamawiający wymaga oczyszczalnia ścieków składającej się z:

- komory denitryfikacji
- komory nitrifikacji
- komory osadu wtórnego

Czy Zamawiający podtrzymuje powyższy wymóg i będzie wymagał przydomowych oczyszczalni ścieków składającej się z trzech komór?

3. W Opisach Technicznych w punkcie 4.1. Informacje szczegółowe dotyczące: 4.1.1. Oczyszczalni Zamawiający wymaga aby oczyszczalnia ścieków wyposażona była w system napowietrzania i system zawrotu osadu wtórnego

Czy Zamawiający podtrzymuje powyższy wymóg i będzie wymagał przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonych w system napowietrzania i system zawrotu osadu wtórnego?

4. Załączona Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Budowa 63 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Biała” nie dotyczy jak sama nazwa wskazuje przedmiotowego zamówienia. W związku z tym prosimy o załączenie odpowiednich dokumentów przetargowych oraz sprecyzowanie rodzaju przydomowych oczyszczalni ścieków

5. Czy Zamawiający jako treść oferty żąda podania informacji na temat nazwy rodziny i nazwy modelu oferowanych oczyszczalni?”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję że:

Ad. 1 Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w pkt 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. Do oferty nie należy załączać raportów z badań.

Ad. 2 Oczyszczalnie muszą być zgodne z opisem zawartym m.in. w pkt 2.1.2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Ad. 3 Zamawiający podtrzymuje wymóg.

Ad. 4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót załączone do przetargu dotyczą przedmiotowego zamówienia. Zamawiający zastępuje znajdującą się w tytułach oraz opisach Specyfikacji liczbę oczyszczalni „63” na „34”.

Ad. 5 Zamawiający nie żąda podania informacji na temat nazwy rodziny i nazwy modelu oferowanych oczyszczalni. Ofertę należy przygotować zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Z poważaniem

WÓJT

Sławomir Wąrzyński

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. aa.