



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, 22.08.2019r.

IR.ZP.271.14.2019

wg rozdzielnika


W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn: „**Przebudowa ul. Wesolej oraz fragmentu ul. Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże**” wpłynęło następujące zapytanie:

1.,(...)W związku z rozbieżnościami w projekcie PB i PW (opis pkt. 7 i rys. D-2) prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jaką konstrukcję zjazdów publicznych należy wycenić.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że:

Konstrukcja zjazdów powinna być taka, jaka wynika z przekrojów, planu sytuacyjnego oraz punktu 3 opisu technicznego PB i PW:

- warstwa ścieralna nawierzchni - grubości 8cm z kostki betonowej;
- podsypka - grubości 4cm, cementowo-piaskowa 1:4;
- warstwa podbudowy - grubości 30cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0/31,5mm;
- warstwa stabilizująca - grubości 15cm, piaskowo-cementowa $R_m=2,5\text{MPa}$.

Z poważaniem
WÓJT

Sławomir Wawrzyński

Otrzymują:

1. Wykonawca, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. aa.