



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, 23.08.2019r.

IR.ZP.271.14.2019

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn: „Przebudowa ul. *Wesołej* oraz fragmentu ul. *Mickiewicza* w miejscowości *Maszewo Duże*” wpłynęło następujące zapytanie:

1.,(..) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące ilości zaprojektowanych studni fi 600, które należy uwzględnić w wycenie, czy jest ich 8 czy 1 szt (rozbieżność pomiędzy przedmiarem i projektem).

Prosimy o potwierdzenie, że skrót Si oznacza studzienkę inspekcyjną a nie istniejącą.

Prosimy również o udostępnienie rysunku szczegółowego osadnika wirowego OW – 1.

Według warunków technicznych, które zostały wydane 21.01. 2019 r studnie w ul. *Wesołej* mają być Dn 1200 , prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy studnie w ul. *Wesołej* Si 1, Si 2 i Si 3 mają mieć średnice fi 600, czy fi 1200”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że:

Zaprojektowano 8 szt. studzienek inspekcyjnych Ø600. Skrót Si oznacza studzienkę inspekcyjną.

Kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Osadnik wirowy należy zastosować odpowiedni dla systemu skrzynek retencyjno - rozsączających.

Ponadto zamawiający przypomina że załączone przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy.

Z poważaniem


Sławomir Wawrzyński

Otrzymują:

1. Wykonawca, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. aa.